

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-30 (ond@mchskrsk.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Туруханскому району
663230, с. Туруханск, ул. Советская, 31 тел. 8(39172) 2-24-97 (ond-igarka@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)**

**Предписание № 87/1/1-2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10» п. Светлогорск
(далее – МКОУ «Средняя школа №10»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Руш Марии Николаевны № 87 от 12 октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____
(наименование органа ГПН)

“ 06 ”	ноября	20 20	г. с	09 час.	00 мин.	до	10 час.	00 мин.	Продолжительность	60
“ 09 ”	ноября	20 20	г. с	09 час.	00 мин.	до	10 час.	00 мин.	Продолжительность	60
“ 10 ”	ноября	20 20	г. с	09 час.	00 мин.	до	10 час.	00 мин.	Продолжительность	60
“ 12 ”	ноября	20 20	г. с	09 час.	00 мин.	до	10 час.	00 мин.	Продолжительность	60

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Туруханского района по пожарному надзору Шевцовым Романом Александровичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МКОУ «Средняя школа №10», расположенная по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Сидорова д. 3 «А»
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МКОУ «Средняя школа №10» Макаровой Галиной Валентиновной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
87/1/1	На объекте защиты поэтажные эвакуационные выходы на лестничные клетки не оборудованы samozакрывающимися дверьми с уплотнением в притворах.	Ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 4.2.7 свода правил (СП) 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России № 171 от 25.03.2009: «Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах.»	30.09.2021	
87/1/2	На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение, работающее в круглосу-	Пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	30.09.2021	

точном режиме либо автоматическом режиме при отключении рабочего освещения.	«О противопожарном режиме»: «Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.»		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор Туруханского района
Красноярского края по пожарному надзору**

Шевцов Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«12» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

**Директор МКОУ «Средняя школа №10»
Макарова Г. В.**

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«12» ноября 2020 г.

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Номер «Телефона доверия»:

Главное Управление МЧС России по Красноярскому краю 8-(3912) 27-09-19 (круглосуточно).