

Отчет
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 10» п.Светлогорск
об исполнении предписания отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Туруханскому району от 26.09.2019 года
№ 52/1/1-3 об устранении нарушений требований пожарной
безопасности

№ п/п	Предписано	Исполнено
1.	Обеспечить обработку деревянных конструкций чердачного помещения (стропила и обрешетка) огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292	Обеспечена обработка деревянных конструкций чердачного помещения (стропила и обрешетка) огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292 Муниципальный контракт № 130 от 05.08.2020 года